

## EU-Konformitätserklärung gemäß der Richtlinie : 2014/34/EU

**Produkt:** Druckschalter  
**Artikel:** 184xx05, 184xx15, 185xx05, 185xx15




Hiermit erklärt der Hersteller, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechen.

### Verwendete harmonisierte Normen:

EN 60079-0:2012	allgemeine Anforderungen
EN 60079-1:2014	druckfeste Kapselung „d“
EN 60079-7:2007	erhöhte Sicherheit „e“
EN 60079-31:2009	Schutz durch Gehäuse „t“

### Gerätegruppe, Kategorie, Zündschutzart:

 II 2G Ex db eb IIC T6  
II 2D Ex tb IIIC 80°C IP65

### EG-Baumusterprüfbescheinigung

TPS 03 ATEX 11122 010 X  
erstellt von TÜV SÜD Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

**EG-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem**  
Ausgestellt von der TÜV SÜD Product Service GmbH,  
D-80339 München (Benannte Stelle Nr. 0123)

### Anmerkung:

Die in der Baumusterprüfbescheinigung genannten Normen sind teilweise durch neue Ausgaben ersetzt worden. Die Produkte erfüllen dennoch die Anforderungen der neuen Normen, da die veränderten Anforderungen der neuen Normenausgaben für das Produkt nicht relevant sind bzw. vorzertifizierte Einbauteile bereits nach den neuen Normen zugelassen sind.

Fellbach, im Mai 2016

Norgren GmbH

ppa.   
(Dr. Maik Fiedler)  
Engineering Director Continental Europe

i.A.   
(Ulrich Stegemann)  
Authorized Representative  
German Region



Engineering  
GREAT  
Solutions