





IO-Link Interface Description

M/80/IOL/25C/CC

Исполнение прибора

<p>M/80/IOL/25C/CC</p> <p>Датчик учета расхода сжатого воздуха, 0.8...225.0 m³/h / 26...7946 ft³/h, 1" NPT</p>		
--	---	---

ID производителя	942 / Bytes 3-174 (hex: 03-AE)
ID устройства	2010013 / Bytes 30-171-157 (hex: 1E-AB-9D)
Скорость передачи	COM2
Минимальное время цикла	7,2 ms
Режим SIO поддерживается	да
Параметрирование блока	да
Память данных	да
Supported profiles	16384 / hex: 0x4000 Identification and Diagnosis 32778 / hex: 0x800A Measurement Data Channel (standard resolution)
Support of IO-Link 1.0	да



Примечание:
Если в вашей системе ПЛК имеется ссылка на идентификатор поставщика и идентификатор устройства, то это гарантирует, что

- тип подключенного устройства правильный
- включено хранилище данных IO-Link
- ваше приложение по-прежнему может работать, даже если ваше устройство будет заменено на более новую модель



Информацию о частоте обновления значений процесса, а также дополнительную информацию о характеристиках датчика см. в техническом описании.

Единица преобразования

Сумматор

Значение [ft ³]	= Передаваемая стоимость	* 35.314666721
Значение [m ³]	= Передаваемая стоимость	* 1

Поток

Значение [ft ³ /h]	= Передаваемая стоимость	* 0.353147
Значение [ft/s]	= Передаваемая стоимость	* 0.015121
Значение [ft ³ /min]	= Передаваемая стоимость	* 0.00588578
Значение [m/s]	= Передаваемая стоимость	* 0.00460889
Значение [L/min]	= Передаваемая стоимость	* 0.166667
Значение [m ³ /h]	= Передаваемая стоимость	* 0.01

Давление

Значение [psi]	= Передаваемая стоимость	* 0.145038
Значение [bar]	= Передаваемая стоимость	* 0.01
Значение [kPa]	= Передаваемая стоимость	* 1

Температура

Значение [°F]	= Передаваемая стоимость	* 0.018 + 32
Значение [°C]	= Передаваемая стоимость	* 0.01




В этом списке представлены формулы преобразования для преобразования необработанных данных, передаваемых IO-Link, в физические единицы.

Данные процесса

Входные данные процесса		RecordT (128 Bit)
Сумматор		Float32T
Расходомер, который постоянно суммирует количественный расход с момента последнего сброса		
Диапазон значений [ft ³]	(0 to 100000000) * 35.314666721	
Поток		IntegerT (16 Bit)
Текущий поток		
Диапазон значений [ft ³ /h]	(0 to 27000) * 0.353147	
	32760	(OL - overload) 0x7FF8
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA
	32764	(NoData) 0x7FFC
Температура		IntegerT (16 Bit)
Текущая температура		
Диапазон значений [°F]	(-2400 to 7400) * 0.018 + 32	
	-32760	(UL - underload) 0x8008
	32760	(OL - overload) 0x7FF8
	-32762	(cr.UL - critical underload) 0x8006
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA
	32764	(NoData) 0x7FFC
Давление		IntegerT (16 Bit)
Текущее давление		
Диапазон значений [psi]	(-100 to 2000) * 0.145038	
	-32760	(UL - underload) 0x8008
	32760	(OL - overload) 0x7FF8
	32764	(NoData) 0x7FFC
Состояние прибора		UIntegerT (4 Bit)
Текущее значение прибора, копия переменного [Состояния прибора, Индекс 36] в канале рабочих данных		
Диапазон значений	0	(Прибор ОК)
	1	(Необходимо техническое обслуживание)
	2	(Вне спецификации)
	3	(Функциональный контроль)
	4	(Неисправность)
цифровой ввод [OUT2]		BooleanT
Текущее состояние дискретного сигнала [OUT2]		
Диапазон значений	false	(OFF)
	true	(On)
цифровой ввод [OUT1]		BooleanT
Текущее состояние дискретного сигнала [OUT1]		
Диапазон значений	false	(OFF)
	true	(On)

Данные процесса




Scale FLOW: A PLC profile function block calculates the flow value of the process data (from WORD 4) into the profiled unit [m3/h]
Scale TEMP: A PLC profile function block calculates the temperature value of the process data (from WORD 10) into the profiled unit [°C]
Scale PRES: A PLC profile function block calculates the pressure value of the process data (from WORD 14) into the profiled unit [Pa]



Данные передаются в формате BigEndian.
Положение байтов данных процесса отображается в соответствии с последовательностью их передачи.
Содержимое области ввода вашего ПЛК может изменяться в зависимости от формата данных вашего ПЛК.
Пожалуйста, не используйте перестановку байтов.

Данные процесса

Выход для рабочих данных			RecordT (8 Bit)
TotaliserInactive			BooleanT
Устанавливает дискретный сигнал [TotaliserInactive]			
Диапазон значений	false true	(OFF) (On)	



Сводка параметров

Parameter	Индекс	Субиндекс	Тип	По умолчанию	Страна
Блокировка доступа к пр...	12		RecordT (16 Bit)	false (Без блокировки)	13
Локальные параметри...	12		BooleanT		
Название производителя	16		StringT (3 Byte)	IMI	12
Текст производителя	17		StringT (15 Byte)	www.norgren.com	12
Название продукта	18		StringT (15 Byte)	M/80/IOL/25C/CC	12
ID продукта	19		StringT (15 Byte)	M/80/IOL/25C/CC	12
Текст продукта	20		StringT (20 Byte)	Compressed air meter	12
Серийный номер	21		StringT (12 Byte)		12
Ревизия аппаратного обе...	22		StringT (2 Byte)		12
Ревизия прошивки	23		StringT (5 Byte)		12
Специфичный для	24		StringT (32 Byte)	***	12
Function Tag	25		StringT (32 Byte)	***	12
Location Tag	26		StringT (32 Byte)	***	12
Состояние прибора	36		UIntegerT (8 Bit)	0 (Прибор ОК)	24
Подробное состояние при...	37		OctetStringT (3 Byte) [11]	0x00,0x00,0x00	24
Входные данные процесса	40		RecordT (128 Bit)		4
Сумматор	40		Float32T		4
Поток	40		IntegerT (16 Bit)		4
Температура	40		IntegerT (16 Bit)		4
Давление	40		IntegerT (16 Bit)		4
Состояние прибора	40		UIntegerT (4 Bit)		4
цифровой ввод [OUT2]	40		BooleanT		4
цифровой ввод [OUT1]	40		BooleanT		4
Выход для рабочих данных	41		RecordT (8 Bit)		6
TotaliserInactive	41		BooleanT		6
P-n	500		UIntegerT (8 Bit)	0 (PnP)	13
dAP.F	510		UIntegerT (16 Bit)	6	13
SEL1	520		UIntegerT (8 Bit)	1 (FLOW)	13
SEL2	521		UIntegerT (8 Bit)	1 (FLOW)	13
FOU1	531		UIntegerT (8 Bit)	4 (OFF)	13
FOU2	532		UIntegerT (8 Bit)	4 (OFF)	13
Active Events	545		RecordT (32 Bit)		24
Bit_31	545		BooleanT		24
Bit_30	545		BooleanT		24
Bit_29	545		BooleanT		24
Bit_18	545		BooleanT		24
Bit_17	545		BooleanT		24
Bit_16	545		BooleanT		24
Bit_9	545		BooleanT		24
Bit_8	545		BooleanT		24
Bit_2	545		BooleanT		24
Bit_1	545		BooleanT		24
Bit_0	545		BooleanT		24
Ошибка конфигурации	546		UIntegerT (32 Bit) [10]	0 (OK)	25
Loc	550		UIntegerT (8 Bit)	1 (uLoc)	14

Сводка параметров

Parameter	Индекс	Субиндекс	Тип	По умолчанию	Страна
uni.F	551		UIntegerT (8 Bit)	3 (ft³/h)	14
cFL.F	555		IntegerT (16 Bit)	84	14
cFH.F	556		IntegerT (16 Bit)	22491	14
Hi.F	560		IntegerT (16 Bit)		14
Lo.F	561		IntegerT (16 Bit)		14
Hi.T	562		IntegerT (16 Bit)		14
Lo.T	563		IntegerT (16 Bit)		15
Hi.P	564		IntegerT (16 Bit)		15
Lo.P	565		IntegerT (16 Bit)		15
S.On	570		UIntegerT (8 Bit)	0 (OFF)	15
S.Tim	571		UIntegerT (8 Bit)	2 (3 min)	15
S.FLW	572		IntegerT (16 Bit)	11250	15
S.TMP	573		IntegerT (16 Bit)	2500	15
S.PRS	574		IntegerT (16 Bit)	800	16
ou1	580		UIntegerT (8 Bit)	3 (Hno / Гистерезис fct нормально)	16
dS1	581		UIntegerT (16 Bit)	0	16
dr1	582		UIntegerT (16 Bit)	0	16
SP1 (FH1) - FLOW	583		IntegerT (16 Bit)	4500	16
rP1 (FL1) - FLOW	584		IntegerT (16 Bit)	4277	16
SP1 (FH1) - TEMP	585		IntegerT (16 Bit)	1199	16
rP1 (FL1) - TEMP	586		IntegerT (16 Bit)	1160	16
SP1 (FH1) - PRES	587		IntegerT (16 Bit)	320	17
rP1 (FL1) - PRES	588		IntegerT (16 Bit)	304	17
ou2	590		UIntegerT (8 Bit)	1 (I / Аналоговый сигнал 420 мА)	17
dS2	591		UIntegerT (16 Bit)	0	17
dr2	592		UIntegerT (16 Bit)	0	17
SP2 (FH2) - FLOW	593		IntegerT (16 Bit)	9000	17
rP2 (FL2) - FLOW	594		IntegerT (16 Bit)	8777	17
SP2 (FH2) - TEMP	595		IntegerT (16 Bit)	2400	17
rP2 (FL2) - TEMP	596		IntegerT (16 Bit)	2361	18
SP2 (FH2) - PRES	597		IntegerT (16 Bit)	640	18
rP2 (FL2) - PRES	598		IntegerT (16 Bit)	624	18
ASP2 - FLOW	630		IntegerT (16 Bit)	0	18
AEP2 - FLOW	631		IntegerT (16 Bit)	22500	18
ASP2 - TEMP	632		IntegerT (16 Bit)	-1000	18
AEP2 - TEMP	633		IntegerT (16 Bit)	6000	18
ASP2 - PRES	634		IntegerT (16 Bit)	0	18
AEP2 - PRES	635		IntegerT (16 Bit)	1600	19
DIn2	676		UIntegerT (8 Bit)	2 (+EDG)	19
diS.U	800		UIntegerT (8 Bit)	2 (d3 / медленный)	19
diS.R	801		UIntegerT (8 Bit)	0 (0 °)	19
diS.B	802		UIntegerT (8 Bit)	75 (75 %)	19
diS.L	803		UIntegerT (8 Bit)	5 (L3.TP)	19
coL.F	810		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Значение черного и белого цв...	20
coL.T	811		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Значение черного и белого цв...	20

Сводка параметров

Parameter	Инде	Субиндек	Тип	По умолчанию	стра
coL.P	812		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Значение черного и белого цв...	20
coL.V	813		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Значение черного и белого цв...	20
uni.T	841		UIntegerT (8 Bit)	1 (°F)	20
uni.P	842		UIntegerT (8 Bit)	2 (psi)	20
cFL.T	861		IntegerT (16 Bit)	-1000	21
cFL.P	862		IntegerT (16 Bit)	-100	21
cFH.T	871		IntegerT (16 Bit)	6000	21
cFH.P	872		IntegerT (16 Bit)	1600	21
dAP.P	881		UIntegerT (16 Bit)	6	21
rEF.P	3000		IntegerT (16 Bit)	1013	21
rEF.T	3001		IntegerT (16 Bit)	15	21
LFC	3006		IntegerT (16 Bit)	30	21
TOTL_M	3014		Float32T		21
rTo - Totaliser reset t...	3015		IntegerT (16 Bit)	0 (OFF)	22
TOTL_T	3016		IntegerT (32 Bit)		22
ImPR1	3060		UIntegerT (8 Bit)	1 (YES)	22
ImPS1	3068		Float32T	0.001	22
ImPR2	3160		UIntegerT (8 Bit)	1 (YES)	22
ImPS2	3168		Float32T	0.001	23
coF	5001		IntegerT (16 Bit)	0	23
MDC Descr	16512		RecordT (88 Bit)		23
lowerLimit	16512	1	IntegerT (32 Bit)	75 (75)	23
upperLimit	16512	2	IntegerT (32 Bit)	22500 (22500)	23
unitCode	16512	3	UIntegerT (16 Bit)	1349 (m³/h)	23
scale	16512	4	IntegerT (8 Bit)	-2 (-2)	23

Системная команда



Командный интерфейс для приложений. Положительное подтверждение подтверждает полное и правильное завершение запрошенной функции.

Системная команда Информация:

- Address: Index 2, Subindex 0
- Datatype: UInteger (8 Bit)
- AccessRight: Write Only

#	Text	Описание
1	Upload Start	Start block parameter upload
2	Upload End	End block parameter upload
3	Download Start	Start block parameter download
4	Download End	Stop block parameter download
5	Store	Finalize block parameterization and start Data Storage
6	Break	Cancel block parameterization
130	Возврат к заводским настройкам	
161	Сброс [Hi.F] и [Lo.F] памяти	
162	Сбросить [Lo.F] память	
163	Сбросить [Hi.F] память	
164	RESET_TOTALIZER	
165	Сбросить [Hi.T] и [Lo.T] память	
166	Сбросить [Lo.T] память	
167	Сбросить [Hi.T] память	
176	Начало моделирования	
177	Остановка моделирования	
208	RESET_HI_LO_PRESS	

Системная команда

209 RESET_LO_PRESS

210 RESET_HI_PRESS

222 Мигание вкл.

223 Мигание выкл.

240 IO-Link 1.1 тестовая команда системы
240, появляется событие 8DFE

241 IO-Link 1.1 тестовая команда системы
241, исчезает событие 8DFE

242 IO-Link 1.1 тестовая команда системы
242, появляется событие 8DFF

243 Исчезнет IO-Link 1.1 system test
command 243, Event 8DFF

Идентификация

Название производителя	Индекс 16	Субиндекс 0	StringT (3 Byte)	ReadOnly
Название производителя, присвоенное к Vendor ID. По умолчанию	IMI			
Текст производителя	Индекс 17	Субиндекс 0	StringT (15 Byte)	ReadOnly
Дополнительная информация о производителе. По умолчанию	www.norgren.com			
Название продукта	Индекс 18	Субиндекс 0	StringT (15 Byte)	ReadOnly
Полное название продукта. По умолчанию	M/80/IOL/25C/CC			
ID продукта	Индекс 19	Субиндекс 0	StringT (15 Byte)	ReadOnly
Идентификация продукта или типа для конкретного поставщика (напр. код товара или номер модели). По умолчанию	M/80/IOL/25C/CC			
Текст продукта	Индекс 20	Субиндекс 0	StringT (20 Byte)	ReadOnly
Дополнительная информация о продукте для прибора. По умолчанию	Compressed air meter			
Серийный номер	Индекс 21	Субиндекс 0	StringT (12 Byte)	ReadOnly
Уникальный идентификатор производителя определенного прибора.				
Ревизия аппаратного обеспечения	Индекс 22	Субиндекс 0	StringT (2 Byte)	ReadOnly
Уникальный идентификатор производителя ревизии аппаратного обеспечения отдельного прибора.				
Ревизия прошивки	Индекс 23	Субиндекс 0	StringT (5 Byte)	ReadOnly
Уникальный идентификатор производителя ревизии прошивки отдельного прибора.				
Специфичный для приложения тег	Индекс 24	Субиндекс 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite
Возможность пометить на устройстве пользовательскую или прикладную информацию. По умолчанию	***			
Function Tag	Индекс 25	Субиндекс 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite
Описание функции прибора По умолчанию	***			
Location Tag	Индекс 26	Субиндекс 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite
Описание расположения физического прибора По умолчанию	***			

Параметры

Блокировка доступа к прибору	Индекс 12	Субиндекс 0	RecordT (16 Bit)	ReadWrite
Доступ к параметрам устройства можно ограничить, установив соответствующие флаги в пределах этого параметра.				
По умолчанию	false			
Смещение битов 2	Локальное параметрирование	Эта блокировка предотвращает изменение настроек устройства с помощью локальных элементов управления на устройстве.		
Диапазон значений	true	(Заблокировано)		
	false	(Без блокировки)		



P-n	Индекс 500	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Полярность выхода для коммутационных выходов				
По умолчанию	0	(PnP)		
Диапазон значений	0 1	(PnP) (nPn)		

dAP.F	Индекс 510	Субиндекс 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Демпфирование измеряемого сигнала потока				
По умолчанию	6			
Диапазон значений [s]	(0 to 50) * 0.1			

SEL1	Индекс 520	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Выбор измерения для обработки из [OUT 1]				
По умолчанию	1	(FLOW)		
Диапазон значений	1 2 3	(FLOW) (TEMP) (PRES)		

SEL2	Индекс 521	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Выбор измерения для обработки из [OUT 2]				
По умолчанию	1	(FLOW)		
Диапазон значений	1 2 3	(FLOW) (TEMP) (PRES)		

FOU1	Индекс 531	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
[OUT 1] реакция в случае неисправности				
По умолчанию	4	(OFF)		
Диапазон значений	1 2 4	(OU) (On) (OFF)		

FOU2	Индекс 532	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
[OUT 2] реакция в случае неисправности				
По умолчанию	4	(OFF)		
Диапазон значений	1 2 4	(OU) (On) (OFF)		

Параметры

Loc	Индекс 550	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
[Loc] блокирует локальный пользовательский интерфейс во избежание внесения непреднамеренных изменений, [Loc] переустанавливается на приборе				
По умолчанию	1	(uLoc)		
Диапазон значений	0	(Loc)		
	1	(uLoc)		

uni.F	Индекс 551	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Выбор единицы измерения потока				
По умолчанию	3	(ft³/h)		
Диапазон значений	0	(m³/h)		
	1	(l/min)		
	2	(m/s)		
	3	(ft³/h)		
	4	(ft³/min)		
	5	(ft/s)		

cFL.F	Индекс 555	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Нижний порог потока для изменения цвета. cFL.F должна быть ниже чем cFH.F. Пминимальное расстояние cFH.F...cFL.F ==> см. cFH.F				
По умолчанию	84			
Диапазон значений [ft³/h]	(84 to 22381) * 0.353147			

cFH.F	Индекс 556	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Верхний порог потока для изменения цвета. cFH.F должна быть выше чем cFL.F. Пминимальное расстояние cFH.F...cFL.F = 1.10 m³/h. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	22491			
Диапазон значений [ft³/h]	(194 to 22491) * 0.353147			

Hi.F	Индекс 560	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Максимальное значение памяти для потока				
Диапазон значений [ft³/h]	(0 to 27000) * 0.353147			
	32760	(OL - overload) 0x7FF8		
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA		
	32764	(NoData) 0x7FFC		

Lo.F	Индекс 561	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Минимальное значение памяти для потока				
Диапазон значений [ft³/h]	(0 to 27000) * 0.353147			
	32760	(OL - overload) 0x7FF8		
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA		
	32764	(NoData) 0x7FFC		

Hi.T	Индекс 562	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Максимальное значение памяти для температуры				
Диапазон значений [°F]	(-2400 to 7400) * 0.018 + 32			
	-32760	(UL - underload) 0x8008		
	32760	(OL - overload) 0x7FF8		
	-32762	(cr.UL - critical underload) 0x8006		
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA		
	32764	(NoData) 0x7FFC		

Параметры

Lo.T	Индекс 563	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Минимальное значение памяти для температуры				
Диапазон значений [°F]	$(-2400 \text{ to } 7400) * 0.018 + 32$ -32760 (UL - underload) 0x8008 32760 (OL - overload) 0x7FF8 -32762 (cr.UL - critical underload) 0x8006 32762 (cr.OL - critical overload) 0x7FFA 32764 (NoData) 0x7FFC			
Hi.P	Индекс 564	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Максимальное значение памяти для температуры				
Диапазон значений [psi]	$(-100 \text{ to } 2000) * 0.145038$ -32760 (UL - underload) 0x8008 32760 (OL - overload) 0x7FF8 32764 (NoData) 0x7FFC			
Lo.P	Индекс 565	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Минимальное значение памяти для давления				
Диапазон значений [psi]	$(-100 \text{ to } 2000) * 0.145038$ -32760 (UL - underload) 0x8008 32760 (OL - overload) 0x7FF8 32764 (NoData) 0x7FFC			
S.On	Индекс 570	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadOnly
Состояние симуляции				
По умолчанию	0	(OFF)		
Диапазон значений	0 1	(OFF) (On)		
S.Tim	Индекс 571	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Продолжительность симуляции				
По умолчанию	2	(3 min)		
Диапазон значений	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	(1 min) (2 min) (3 min) (4 min) (5 min) (10 min) (15 min) (20 min) (30 min) (45 min) (60 min)		
S.FLW	Индекс 572	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Симуляция потока				
По умолчанию	11250			
Диапазон значений [ft³/h]	$(75 \text{ to } 27000) * 0.353147$ 32760 (OL - overload) 0x7FF8 32762 (cr.OL - critical overload) 0x7FFA			
S.TMP	Индекс 573	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Симуляция температуры				
По умолчанию	2500			
Диапазон значений [°F]	$(-2400 \text{ to } 7400) * 0.018 + 32$ 32760 (OL - overload) 0x7FF8 32762 (cr.OL - critical overload) 0x7FFA -32762 (cr.UL - critical underload) 0x8006 -32760 (UL - underload) 0x8008			

Параметры

S.PRS	Индекс 574	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Симуляция давления				
По умолчанию	800			
Диапазон значений [psi]	(-100 to 1680) * 0.145038 32760 (OL - overload) 0x7FF8			
ou1	Индекс 580	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация выхода [OUT 1]				
По умолчанию	3	(Hno / Гистерезис fct нормально открытый)		
Диапазон значений	3 4 5 6 9 16	(Hno / Гистерезис fct нормально открытый) (Hnc / Гистерезис fct нормально закрытый) (Fno / Окно fct нормально открытый) (Fnc / Окно fct нормально закрытый) (ImP / Импульсный выход) (OFF / Выход выкл)		
dS1	Индекс 581	Субиндекс 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Задержка включения для [OUT1]				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [s]	(0 to 600) * 0.1			
dr1	Индекс 582	Субиндекс 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Задержка выключения для [OUT1]				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [s]	(0 to 600) * 0.1			
SP1 (FH1) - FLOW	Индекс 583	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка переключения 1 / Поток. SP1 должна быть выше чем rP1. Пминимальное расстояние SP1...rP1 = 1.10 m³/h. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	4500			
Диапазон значений [ft³/h]	(194 to 22491) * 0.353147			
rP1 (FL1) - FLOW	Индекс 584	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка сброса 1 / Поток, rP1 должна быть ниже чем SP1. Пминимальное расстояние SP1...rP1 ==> SP1. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	4277			
Диапазон значений [ft³/h]	(84 to 22381) * 0.353147			
SP1 (FH1) - TEMP	Индекс 585	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка переключения 1 / Температура. SP1 должна быть выше чем rP1. Пминимальное расстояние SP1...rP1 = 0.20 °C. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	1199			
Диапазон значений [°F]	(-980 to 6000) * 0.018 + 32			
rP1 (FL1) - TEMP	Индекс 586	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка сброса 1 / Температура, rP1 должна быть ниже чем SP1. Пминимальное расстояние SP1...rP1 ==> SP1. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	1160			
Диапазон значений [°F]	(-1000 to 5980) * 0.018 + 32			

Параметры

SP1 (FH1) - PRES	Индекс 587	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка переключения 1 / Давление. SP1 должна быть выше чем rP1. Пминимальное расстояние SP1...rP1 = 0.08 bar. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	320			
Диапазон значений [psi]	(-92 to 1600) * 0.145038			
rP1 (FL1) - PRES	Индекс 588	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка сброса 1 / Давление, rP1 должна быть ниже чем SP1. Пминимальное расстояние SP1...rP1 ==> SP1. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	304			
Диапазон значений [psi]	(-100 to 1592) * 0.145038			
ou2	Индекс 590	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация выхода [OUT 2]				
По умолчанию	1	(I / Аналоговый сигнал 420 мА)		
Диапазон значений	3	(Hno / Гистерезис fct нормально открытый)		
	4	(Hnc / Гистерезис fct нормально закрытый)		
	5	(Fno / Окно fct нормально открытый)		
	6	(Fnc / Окно fct нормально закрытый)		
	9	(ImP / Импульсный выход)		
	14	(In.D / Цифровой вход)		
	16	(OFF / Выход выкл)		
	1	(I / Аналоговый сигнал 420 мА)		
dS2	Индекс 591	Субиндекс 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Задержка включения для [OUT2]				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [s]	(0 to 600) * 0.1			
dr2	Индекс 592	Субиндекс 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Задержка выключения для [OUT2]				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [s]	(0 to 600) * 0.1			
SP2 (FH2) - FLOW	Индекс 593	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка переключения 2 / Поток. SP2 должна быть выше чем rP2. Пминимальное расстояние SP2...rP2 = 1.10 m³/h. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	9000			
Диапазон значений [ft³/h]	(194 to 22491) * 0.353147			
rP2 (FL2) - FLOW	Индекс 594	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка сброса 2 / Поток , rP2 должна быть ниже чем SP2. Пминимальное расстояние SP2...rP2 ==> SP2. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	8777			
Диапазон значений [ft³/h]	(84 to 22381) * 0.353147			
SP2 (FH2) - TEMP	Индекс 595	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка переключения 2 / Температура. SP2 должна быть выше чем rP2. Пминимальное расстояние SP2...rP2 = 0.20 °C. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	2400			
Диапазон значений [°F]	(-980 to 6000) * 0.018 + 32			

Параметры

rP2 (FL2) - TEMP	Индекс 596	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка сброса 2 / Температура, rP2 должна быть ниже чем SP2. Пминимальное расстояние SP2...rP2 ==> SP2. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	2361			
Диапазон значений [°F]	(-1000 to 5980) * 0.018 + 32			
SP2 (FH2) - PRES	Индекс 597	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка переключения 2 / Давление. SP2 должна быть выше чем rP2. Пминимальное расстояние SP2...rP2 = 0.08 bar. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	640			
Диапазон значений [psi]	(-92 to 1600) * 0.145038			
rP2 (FL2) - PRES	Индекс 598	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Точка сброса 2 / Давление, rP2 должна быть ниже чем SP2. Пминимальное расстояние SP2...rP2 ==> SP2. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	624			
Диапазон значений [psi]	(-100 to 1592) * 0.145038			
ASP2 - FLOW	Индекс 630	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Исходная точка для аналогового выхода 2 / Поток . ASP2 должна быть ниже чем AEP2. Пминимальное расстояние ASP2...AEP2 = 45.00 m³/h. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [ft³/h]	(0 to 18000) * 0.353147			
AEP2 - FLOW	Индекс 631	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Аналоговая конечная точка 2 / Поток . AEP2 должна быть выше чем ASP2. Пминимальное расстояние ASP2...AEP2 ==> см. ASP2. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	22500			
Диапазон значений [ft³/h]	(4500 to 22500) * 0.353147			
ASP2 - TEMP	Индекс 632	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Исходная точка для аналогового выхода 2 / Температура. ASP2 должна быть ниже чем AEP2. Пминимальное расстояние ASP2...AEP2 = 14.00 °C. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	-1000			
Диапазон значений [°F]	(-1000 to 4600) * 0.018 + 32			
AEP2 - TEMP	Индекс 633	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Аналоговая конечная точка 2 / Температура. AEP2 должна быть выше чем ASP2. Пминимальное расстояние ASP2...AEP2 ==> см. ASP2. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	6000			
Диапазон значений [°F]	(400 to 6000) * 0.018 + 32			
ASP2 - PRES	Индекс 634	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Исходная точка для аналогового выхода 2 / Давление. ASP2 должна быть ниже чем AEP2. Пминимальное расстояние ASP2...AEP2 = 3.20 bar. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [psi]	(-100 to 1280) * 0.145038			

Параметры

AEP2 - PRES	Индекс 635	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Аналоговая конечная точка 2 / Давление. AEP2 должна быть выше чем ASP2. Пминимальное расстояние ASP2...AEP2 ==> см. ASP2. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	1600			
Диапазон значений [psi]	(220 to 1600) * 0.145038			

DIn2	Индекс 676	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация цифрового входа (Pin 2) для переустановки сумматора				
По умолчанию	2	(+EDG)		
Диапазон значений	2 3 0 1	(+EDG) (-EDG) (HIGH) (LOW)		

diS.U	Индекс 800	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Частота обновления дисплея				
По умолчанию	2	(d3 / медленный)		
Диапазон значений	0 1 2	(d1 / быстрый) (d2 / средний) (d3 / медленный)		

diS.R	Индекс 801	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Вращение дисплея по часовой стрелке				
По умолчанию	0	(0 °)		
Диапазон значений	0 1 2 3	(0 °) (90 °) (180 °) (270 °)		

diS.B	Индекс 802	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Текущая яркость дисплея				
По умолчанию	75	(75 %)		
Диапазон значений	25 50 75 100 0	(25 %) (50 %) (75 %) (100 %) (OFF)		

diS.L	Индекс 803	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Выбор измерения на дисплее датчика				
По умолчанию	5	(L3.TP)		
Диапазон значений	0 1 2 3 5 6	(L1) (L2.Temp) (L2.Pres) (L2.Totl) (L3.TP) (L4)		

Параметры

coL.F	Индекс 810	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация цвета для моментального расхода				
По умолчанию	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
Диапазон значений	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
	17	(red / Рабочее значение красного цвета)		
	18	(green / Значение зелёного цвета)		
	20	(yellow / Значение жёлтого цвета)		
	10	(r-cF / Рабочее значение красного цвета, когда измеренное значение находится между предельными значениями [cFL.F] и [cFH.F])		
	11	(G-cF / Рабочее значение зелёного цвета, когда измеренное значение находится между предельными значениями [cFL.F] и [cFH.F])		
coL.T	Индекс 811	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация цвета для температуры				
По умолчанию	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
Диапазон значений	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
	17	(red / Рабочее значение красного цвета)		
	18	(green / Значение зелёного цвета)		
	20	(yellow / Значение жёлтого цвета)		
	10	(r-cF / Рабочее значение красного цвета, когда измеренное значение находится между предельными значениями [cFL.T] и [cFH.T])		
	11	(G-cF / Рабочее значение зелёного цвета, когда измеренное значение находится между предельными значениями [cFL.T] и [cFH.T])		
coL.P	Индекс 812	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация цвета для давления				
По умолчанию	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
Диапазон значений	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
	17	(red / Рабочее значение красного цвета)		
	18	(green / Значение зелёного цвета)		
	20	(yellow / Значение жёлтого цвета)		
	10	(r-cF / Рабочее значение красного цвета, когда измеренное значение находится между предельными значениями [cFL.P] и [cFH.P])		
	11	(G-cF / Рабочее значение зелёного цвета, когда измеренное значение находится между предельными значениями [cFL.P] и [cFH.P])		
coL.V	Индекс 813	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Конфигурация цвета сумматора				
По умолчанию	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
Диапазон значений	16	(bk/wh / Значение черного и белого цвета)		
	17	(red / Рабочее значение красного цвета)		
	18	(green / Значение зелёного цвета)		
	20	(yellow / Значение жёлтого цвета)		
uni.T	Индекс 841	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Выбор единицы измерения температуры				
По умолчанию	1	(°F)		
Диапазон значений	0	(°C)		
	1	(°F)		
uni.P	Индекс 842	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Выбор единицы измерения давления				
По умолчанию	2	(psi)		
Диапазон значений	0	(kPa)		
	1	(bar)		
	2	(psi)		

Параметры

cFL.T	Индекс 861	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Нижний порог температуры для изменения цвета. cFL.T должна быть ниже чем cFH.T. Пминимальное расстояние cFH.T...cFL.T ==> см. cFH.T				
По умолчанию	-1000			
Диапазон значений [°F]	$(-1000 \text{ to } 5965) * 0.018 + 32$			
cFL.P	Индекс 862	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Нижний порог Давление для изменения цвета. cFL.P должна быть ниже чем cFH.P. Пминимальное расстояние cFH.P...cFL.P ==> см. cFH.P				
По умолчанию	-100			
Диапазон значений [psi]	$(-100 \text{ to } 1592) * 0.145038$			
cFH.T	Индекс 871	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Верхний порог температуры для изменения цвета. cFH.T должна быть выше чем cFL.T. Пминимальное расстояние cFH.T...cFL.T = 0.35 °C. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	6000			
Диапазон значений [°F]	$(-965 \text{ to } 6000) * 0.018 + 32$			
cFH.P	Индекс 872	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Верхний порог Давление для изменения цвета. cFH.P должна быть выше чем cFL.P. Пминимальное расстояние cFH.P...cFL.P = 0.08 bar. Более подробную информацию Вы найдете в руководстве по эксплуатации				
По умолчанию	1600			
Диапазон значений [psi]	$(-92 \text{ to } 1600) * 0.145038$			
dAP.P	Индекс 881	Субиндекс 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Демпфирование измеряемого сигнала давления				
По умолчанию	6			
Диапазон значений [s]	$(0 \text{ to } 500) * 0.01$			
rEF.P	Индекс 3000	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Опорное давление, относящееся ко всем измеренным и отображаемым значениям				
По умолчанию	1013			
Диапазон значений [mbar]	$(950 \text{ to } 1050) * 1$			
rEF.T	Индекс 3001	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Опорная температура, относящаяся ко всем измеренным и отображаемым значениям				
По умолчанию	15			
Диапазон значений [°F]	$(0 \text{ to } 25) * 1.8 + 32$			
LFC	Индекс 3006	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Отсечка низкого расхода				
По умолчанию	30			
Диапазон значений [ft³/h]	$(26 \text{ to } 240) * 0.353147$			
TOTL_M	Индекс 3014	Субиндекс 0	Float32T	ReadOnly
Значение расхода до момента последнего сброса				
Диапазон значений [ft³]	$(0 \text{ to } 100000000) * 35.314666721$			

Параметры

rTo - Totaliser reset time	Индекс 3015	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Определяет время для следующего сброса счетчика				
По умолчанию	0	(OFF)		
Диапазон значений	0	(OFF)		
	4001	(1 h)		
	4002	(2 h)		
	4003	(3 h)		
	4004	(4 h)		
	4005	(5 h)		
	4006	(6 h)		
	4007	(7 h)		
	4008	(8 h)		
	4009	(9 h)		
	4010	(10 h)		
	4011	(11 h)		
	4012	(12 h)		
	4013	(13 h)		
	4014	(14 h)		
	4015	(15 h)		
	4016	(16 h)		
	4017	(17 h)		
	4018	(18 h)		
	4019	(19 h)		
	4020	(20 h)		
	4021	(21 h)		
	4022	(22 h)		
	4023	(23 h)		
	5001	(1 d)		
	5002	(2 d)		
	5003	(3 d)		
	5004	(4 d)		
	5005	(5 d)		
	5006	(6 d)		
	6001	(1 w)		
	6002	(2 w)		
	6003	(3 w)		
	6004	(4 w)		
	6005	(5 w)		
	6006	(6 w)		
	6007	(7 w)		
	6008	(8 w)		

TOTL_T	Индекс 3016	Субиндекс 0	IntegerT (32 Bit)	ReadOnly
Время в минутах от последнего сброса сумматора				
Диапазон значений [min]	(0 to 10000000) * 1			
	-1	(unknown)		

ImPR1	Индекс 3060	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Повторение импульса активно (= импульсный выход) или неактивно (= функция предустановки счетчика)				
По умолчанию	1	(YES)		
Диапазон значений	1	(YES)		
	0	(no)		

ImPS1	Индекс 3068	Субиндекс 0	Float32T	ReadWrite
Размерность импульса				
По умолчанию	0.001			
Диапазон значений [ft³]	(0.001 to 10000000) * 35.314666721			

ImPR2	Индекс 3160	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Повторение импульса активно (= импульсный выход) или неактивно (= функция предустановки счетчика)				
По умолчанию	1	(YES)		
Диапазон значений	1	(YES)		
	0	(no)		

Параметры

ImPS2	Индекс 3168	Субиндекс 0	Float32T	ReadWrite
Размерность импульса				
По умолчанию	0.001			
Диапазон значений [ft³]	(0.001 to 10000000) * 35.314666721			
coF	Индекс 5001	Субиндекс 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Калибровка нулевой точки (Сдвиг калибровки)				
По умолчанию	0			
Диапазон значений [psi]	(-80 to 80) * 0.145038			
MDC Descr	Индекс 16512	Субиндекс 0	RecordT (88 Bit)	ReadOnly
Описание канала данных измерения				
lowerLimit		Субиндекс 1	IntegerT (32 Bit)	
Нижнее значение диапазона измерения				
По умолчанию	75	(75)		
Диапазон значений	75	(75)		
upperLimit		Субиндекс 2	IntegerT (32 Bit)	
Верхнее значение диапазона измерения				
По умолчанию	22500	(22500)		
Диапазон значений	22500	(22500)		
unitCode		Субиндекс 3	UIntegerT (16 Bit)	
Код единицы измерения данных измерения				
По умолчанию	1349	(m³/h)		
Диапазон значений	1349	(m³/h)		
scale		Субиндекс 4	IntegerT (8 Bit)	
Изменение диапазона (10 бальная шкала)				
По умолчанию	-2	(-2)		
Диапазон значений	-2	(-2)		

Диагностика

Состояние прибора	Индекс 36	Субиндекс 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadOnly
Индикатор для текущего состояния прибора и диагностического состояния.				
По умолчанию	0	(Прибор ОК)		
Диапазон значений	0	(Прибор ОК)		
	1	(Необходимо техническое обслуживание)		
	2	(Вне спецификации)		
	3	(Функциональный контроль)		
	4	(Неисправность)		

Подробное состояние прибора	Индекс 37	Субиндекс 0	OctetStringT (3 Byte) [11]	ReadOnly
Список всех в настоящее время ожидающих событий в устройстве.				
По умолчанию	0x00,0x00,0x00			

Active Events	Индекс 545	Субиндекс 0	RecordT (32 Bit)	ReadOnly
Битовая маска для текущих ожидаемых событий				
Смещение битов 31	(0x8DFF)	Событие тест 2. Состояние прибора = 1 (Необходимо техобслуживание)		
Смещение битов 30	(0x8DFE)	Событие тест 1. Состояние прибора = 1 (Необходимо техобслуживание)		
Смещение битов 29	(0x8CDB)	Последовательность мигания активна. Состояние прибора = 1 (Требуется техобслуживание)		
Смещение битов 18	(0x5010)	Неисправность компонента		
Смещение битов 17	(0x8C20)	Диапазон измерения превышен		
Смещение битов 16	(0x8C01)	Моделирование активно		
Смещение битов 9	(0x8C30)	Диапазон рабочей переменной слишком низкий		
Смещение битов 8	(0x8C10)	Диапазон рабочей переменной превышен		
Смещение битов 2	(0x7710)	Короткое замыкание		
Смещение битов 1	(0x6320)	Ошибка параметра		
Смещение битов 0	(0x5000)	Ошибка аппаратного обеспечения		

Диапазон значений	true	Событие активно
	false	Событие неактивно



Диагностика

Ошибка конфигурации параметра	Индекс 546	Субиндекс 0	UIntegerT (32 Bit) [10]	ReadOnly
Отображает неправильно настроенные параметры				
По умолчанию	0	(OK)		
Диапазон значений	0	(OK)		
	786432	(Блокировки доступа к прибору, Index = 12)		
	38469632	(SP1 (FH1) - PRES, Index = 587)		
	38207488	(SP1 (FH1) - FLOW, Index = 583)		
	38338560	(SP1 (FH1) - TEMP, Index = 585)		
	38535168	(rP1 (FL1) - PRES, Index = 588)		
	38273024	(rP1 (FL1) - FLOW, Index = 584)		
	38404096	(rP1 (FL1) - TEMP, Index = 586)		
	201064448	(ImPS1, Index = 3068)		
	200540160	(ImPR1, Index = 3060)		
	41549824	(ASP2 - PRES, Index = 634)		
	41287680	(ASP2 - FLOW, Index = 630)		
	41418752	(ASP2 - TEMP, Index = 632)		
	41615360	(AEP2 - PRES, Index = 635)		
	41353216	(AEP2 - FLOW, Index = 631)		
	41484288	(AEP2 - TEMP, Index = 633)		
	39124992	(SP2 (FH2) - PRES, Index = 597)		
	38862848	(SP2 (FH2) - FLOW, Index = 593)		
	38993920	(SP2 (FH2) - TEMP, Index = 595)		
	39190528	(rP2 (FL2) - PRES, Index = 598)		
	38928384	(rP2 (FL2) - FLOW, Index = 594)		
	39059456	(rP2 (FL2) - TEMP, Index = 596)		
	207618048	(ImPS2, Index = 3168)		
	207093760	(ImPR2, Index = 3160)		
	44302336	(DIn2, Index = 676)		
	197591040	(rTo - Totaliser reset time, Index = 3015)		
	34078720	(SEL1, Index = 520)		
	38010880	(ou1, Index = 580)		
	38076416	(dS1, Index = 581)		
	38141952	(dr1, Index = 582)		
	34799616	(FOU1, Index = 531)		
	34144256	(SEL2, Index = 521)		
	38666240	(ou2, Index = 590)		
	38731776	(dS2, Index = 591)		
	38797312	(dr2, Index = 592)		
	34865152	(FOU2, Index = 532)		
	36110336	(uni.F, Index = 551)		
	55115776	(uni.T, Index = 841)		
	55181312	(uni.P, Index = 842)		
	33423360	(dAP.F, Index = 510)		
	57737216	(dAP.P, Index = 881)		
	32768000	(P-n, Index = 500)		
	197001216	(LFC, Index = 3006)		
	196608000	(rEF.P, Index = 3000)		
	196673536	(rEF.T, Index = 3001)		
	327745536	(coF, Index = 5001)		
	52625408	(diS.L, Index = 803)		
	52428800	(diS.U, Index = 800)		
	52494336	(diS.R, Index = 801)		
	52559872	(diS.B, Index = 802)		
	53084160	(coL.F, Index = 810)		
	36438016	(cFH.F, Index = 556)		
	36372480	(cFL.F, Index = 555)		
	53149696	(coL.T, Index = 811)		
	57081856	(cFH.T, Index = 871)		
	56426496	(cFL.T, Index = 861)		
	53215232	(coL.P, Index = 812)		
	57147392	(cFH.P, Index = 872)		
	56492032	(cFL.P, Index = 862)		
	53280768	(coL.V, Index = 813)		
	37486592	(S.FLW, Index = 572)		
	37552128	(S.TMP, Index = 573)		
	37617664	(S.PRS, Index = 574)		
	37421056	(S.Tim, Index = 571)		
	36044800	(Loc, Index = 550)		

События

Код	Состояние	PQ *	Class	Наименование	Описание
0x5000 20480d	4 (Неисправность)	invalid	Error	Ошибка аппаратного обеспечения	Замена прибора
0x5010 20496d	3 (Функциональный контроль)	valid	Error	Неисправность компонента	Ремонт или замена
0x6320 25376d	3 (Функциональный контроль)	invalid	Error	Ошибка параметра	Проверьте таблицу данных и значения
0x7710 30480d	3 (Функциональный контроль)	valid	Error	Короткое замыкание	Проверьте установку
0x8C01 35841d	3 (Функциональный контроль)	valid	Warning	Моделирование активно	Проверка рабочего режима
0x8C10 35856d	2 (Вне спецификации)	valid	Warning	Превышение диапазона переменной процесса	Неоднозначные рабочие данные
0x8C20 35872d	3 (Функциональный контроль)	valid	Error	Превышен диапазон измерения	Проверьте приложение
0x8C30 35888d	2 (Вне спецификации)	valid	Warning	Недостаток диапазона переменной процесса	Неоднозначные рабочие данные
0x8CDB 36059d	1 (Необходимо техническое обслуживание)	valid	Warning	Последовательность мигания активна. Состояние прибора = 1 (Требуется техобслуживание)	Отключение последовательности мигания
0x8DFE 36350d	1 (Необходимо техническое обслуживание)	valid	Warning	Событие тест 1. Состояние прибора = 1 (Необходимо техобслуживание)	Событие появляется при настройке индекса 2 на значение 240, событие исчезает при настройке индекса 2 на значение 241
0x8DFF 36351d	1 (Необходимо техническое обслуживание)	valid	Warning	Событие тест 2. Состояние прибора = 1 (Необходимо техобслуживание)	Событие появляется при настройке индекса 2 на значение 242, событие исчезает при настройке индекса 2 на значение 243



Информацию о частоте обновления значений процесса, а также дополнительную информацию о характеристиках датчика см. в техническом описании.

PQ * = Качество данных процесса.

Виды ошибок

Код	Наименование	Описание
0x8000 32768d	Ошибка приложения прибора - нет подробностей	Служба была отклонена приложением для конкретной технологии. Подробная информация о причинах недоступна.
0x8011 32785d	Индекс недоступен	Попытка доступа к чтению или записи в несуществующий индекс.
0x8012 32786d	Субиндекс недоступен	Попытка доступа к чтению или записи в несуществующий подиндекс существующего индекса.
0x8020 32800d	Обслуживание временно недоступно	Параметр недоступен из-за текущего состояния специфического приложения прибора.
0x8021 32801d	Сервис временно недоступен - местное управление	Параметр недоступен. В настоящее время устройство находится в постоянном локальном управлении.
0x8022 32802d	Обслуживание временно недоступно - управление устройством	Параметр недоступен. Специфичное для технологии приложение в данный момент находится в удаленном запуске.
0x8023 32803d	Доступ запрещен	Доступ для записи в параметр только для чтения или доступ для чтения в параметре только для записи.
0x8030 32816d	Значение параметра вне диапазона	Записанное значение параметра вне допустимого диапазона значений.
0x8033 32819d	Длина параметра превышена	Записанный параметр длиннее, чем указано.
0x8034 32820d	Длина параметра слишком короткая	Записанный параметр длиннее, чем указано.
0x8035 32821d	Функция недоступна	Записанная команда не поддерживается приложением прибора
0x8036 32822d	Функция временно недоступна	Записанная команда недоступна из-за текущего состояния приложения для конкретной технологии.
0x8040 32832d	Неверный набор параметров	Записанный параметр конфликтует с другими имеющимися настройками параметров.
0x8041 32833d	Несоответствующий набор параметров	Несоответствия набора параметров в конце передачи параметров блока. Проверка достоверности устройства не удалась.
0x8082 32898d	Приложение не готово к работе	Доступ для чтения или записи запрещен. Приложение для конкретной технологии временно недоступно.



Типы ошибок используются для ответа ISDU. Неравные «0» значения указывают на причину сбоя операции чтения или записи ISDU.



The table shows all IO-Link ISDU error codes.
The device does not need to support all listed error types.