





IO-Link Interface Description

M/80/IOL/25C/CC

Variante do aparelho

<p>M/80/IOL/25C/CC</p> <p>Medidor de ar comprimido, 0.8...225.0 m³/h / 26...7946 ft³/h, 1" NPT</p>		
--	---	---

Fabricante ID	942 / Bytes 3-174 (hex: 03-AE)
Dispositivo ID	2010013 / Bytes 30-171-157 (hex: 1E-AB-9D)
Taxa de bits	COM2
Tempo mínimo do ciclo	7,2 ms
Modo SIO suportado	sim
Parametrização de bloco	sim
Armazenamento de dados	sim
Supported profiles	16384 / hex: 0x4000 Identification and Diagnosis 32778 / hex: 0x800A Measurement Data Channel (standard resolution)
Support of IO-Link 1.0	sim



Observação:

Se o ID do fabricante e o ID do dispositivo forem indicados em seu sistema CLP, se garante que

- o dispositivo correto está conectado
- o armazenamento de dados IO-Link funciona
- a operação de sua aplicação ainda é possível, mesmo que o dispositivo seja substituído por um modelo sucessor em uma data posterior



Para a atualização real dos valores do processo, assim como mais informações sobre o desempenho do sensor, consulte a ficha técnica.

Conversão unidade

Totalizador
 Valor [ft³] = Valor transferido * 35.314666721
 Valor [m³] = Valor transferido * 1

Fluxo
 Valor [ft³/h] = Valor transferido * 0.353147
 Valor [ft³/s] = Valor transferido * 0.015121
 Valor [ft³/min] = Valor transferido * 0.00588578
 Valor [m/s] = Valor transferido * 0.00460889
 Valor [L/min] = Valor transferido * 0.166667
 Valor [m³/h] = Valor transferido * 0.01

Pressão
 Valor [psi] = Valor transferido * 0.145038
 Valor [bar] = Valor transferido * 0.01
 Valor [kPa] = Valor transferido * 1

Temperatura
 Valor [°F] = Valor transferido * 0.018 + 32
 Valor [°C] = Valor transferido * 0.01




Esta lista fornece fórmulas de conversão para converter os dados brutos transmitidos pelo IO-Link em unidades físicas.

Dados do processo

Entrada de dados do processo		RecordT (128 Bit)
Totalizador		Float32T
Vazão volumétrica. O valor corresponde à quantidade de consumo atual desde o último reset		
Faixa de valores [ft³]	(0 to 100000000) * 35.314666721	
Vazão		IntegerT (16 Bit)
Vazão atual		
Faixa de valores [ft³/h]	(0 to 27000) * 0.353147	
	32760	(OL - overload) 0x7FF8
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA
	32764	(NoData) 0x7FFC
Temperatura		IntegerT (16 Bit)
Temperatura atual		
Faixa de valores [°F]	(-2400 to 7400) * 0.018 + 32	
	-32760	(UL - underload) 0x8008
	32760	(OL - overload) 0x7FF8
	-32762	(cr.UL - critical underload) 0x8006
	32762	(cr.OL - critical overload) 0x7FFA
	32764	(NoData) 0x7FFC
Pressão		IntegerT (16 Bit)
Pressão atual		
Faixa de valores [psi]	(-100 to 2000) * 0.145038	
	-32760	(UL - underload) 0x8008
	32760	(OL - overload) 0x7FF8
	32764	(NoData) 0x7FFC
Status do dispositivo		UIntegerT (4 Bit)
Estado atual do aparelho, uma cópia da variável [Estado do aparelho, Índice 36] no canal de dados do processo		
Faixa de valores	0	(Dispositivo está OK)
	1	(Manutenção requerida)
	2	(Fora da especificação)
	3	(Teste de funcionamento)
	4	(Falha)
Entrada digital [OUT2]		BooleanT
Estado atual do sinal digital [OUT2]		
Faixa de valores	false	(OFF)
	true	(On)
Entrada digital [OUT1]		BooleanT
Estado atual do sinal digital [OUT1]		
Faixa de valores	false	(OFF)
	true	(On)


Dados do processo



Scale FLOW: A PLC profile function block calculates the flow value of the process data (from WORD 4) into the profiled unit [m³/h]


Scale TEMP: A PLC profile function block calculates the temperature value of the process data (from WORD 10) into the profiled unit [°C]

Scale PRES: A PLC profile function block calculates the pressure value of the process data (from WORD 14) into the profiled unit [Pa]

 Data is transmitted in BigEndian format.
 The position of the process data bytes is shown according to the device transmission sequence.
 The content of your PLCs input buffer may vary according to your PLCs data format.
 Please do not apply any byte swap feature.

Dados do processo

Saída de dados do processo			RecordT (8 Bit)
TotaliserInactive			BooleanT
Define o sinal digita [TotaliserInactive]			
Faixa de valores	false true	(OFF) (On)	



Resumo dos parâmetros

Parameter	Índic	Subíndic	Tipo	Configuração de fábrica	Pági
Bloqueios de acesso ao ...	12		RecordT (16 Bit)	false (Desbloqueado)	13
Parametrização local	12		BooleanT		
Nome do fabricante	16		StringT (3 Byte)	IMI	12
Texto do fabricante	17		StringT (15 Byte)	www.norgren.com	12
Nome do produto	18		StringT (15 Byte)	M/80/IOL/25C/CC	12
ID do produto	19		StringT (15 Byte)	M/80/IOL/25C/CC	12
Texto do produto	20		StringT (20 Byte)	Compressed air meter	12
Número de série	21		StringT (12 Byte)		12
Revisão de hardware	22		StringT (2 Byte)		12
Revisão do firmware	23		StringT (5 Byte)		12
Marcação específica da ...	24		StringT (32 Byte)	***	12
Function Tag	25		StringT (32 Byte)	***	12
Location Tag	26		StringT (32 Byte)	***	12
Estado do dispositivo	36		UIntegerT (8 Bit)	0 (O dispositivo está OK)	24
Status detalhado do dis...	37		OctetStringT (3 Byte) [11]	0x00,0x00,0x00	24
Entrada de dados do pro...	40		RecordT (128 Bit)		4
Totalizador	40		Float32T		4
Vazão	40		IntegerT (16 Bit)		4
Temperatura	40		IntegerT (16 Bit)		4
Pressão	40		IntegerT (16 Bit)		4
Status do dispositivo	40		UIntegerT (4 Bit)		4
Entrada digital [OU...	40		BooleanT		4
Entrada digital [OU...	40		BooleanT		4
Saída de dados do proce...	41		RecordT (8 Bit)		6
TotaliserInactive	41		BooleanT		6
P-n	500		UIntegerT (8 Bit)	0 (PnP)	13
dAP.F	510		UIntegerT (16 Bit)	6	13
SEL1	520		UIntegerT (8 Bit)	1 (FLOW)	13
SEL2	521		UIntegerT (8 Bit)	1 (FLOW)	13
FOU1	531		UIntegerT (8 Bit)	4 (OFF)	13
FOU2	532		UIntegerT (8 Bit)	4 (OFF)	13
Active Events	545		RecordT (32 Bit)		24
Bit_31	545		BooleanT		24
Bit_30	545		BooleanT		24
Bit_29	545		BooleanT		24
Bit_18	545		BooleanT		24
Bit_17	545		BooleanT		24
Bit_16	545		BooleanT		24
Bit_9	545		BooleanT		24
Bit_8	545		BooleanT		24
Bit_2	545		BooleanT		24
Bit_1	545		BooleanT		24
Bit_0	545		BooleanT		24
Falha de parametrização	546		UIntegerT (32 Bit) [10]	0 (OK)	25
Loc	550		UIntegerT (8 Bit)	1 (uLoc)	14

Resumo dos parâmetros

Parameter	Índic	Subíndic	Tipo	Configuração de fábrica	Pági
uni.F	551		UIntegerT (8 Bit)	3 (ft³/h)	14
cFL.F	555		IntegerT (16 Bit)	84	14
cFH.F	556		IntegerT (16 Bit)	22491	14
Hi.F	560		IntegerT (16 Bit)		14
Lo.F	561		IntegerT (16 Bit)		14
Hi.T	562		IntegerT (16 Bit)		14
Lo.T	563		IntegerT (16 Bit)		15
Hi.P	564		IntegerT (16 Bit)		15
Lo.P	565		IntegerT (16 Bit)		15
S.On	570		UIntegerT (8 Bit)	0 (OFF)	15
S.Tim	571		UIntegerT (8 Bit)	2 (3 min)	15
S.FLW	572		IntegerT (16 Bit)	11250	15
S.TMP	573		IntegerT (16 Bit)	2500	15
S.PRS	574		IntegerT (16 Bit)	800	16
ou1	580		UIntegerT (8 Bit)	3 (Hno / Função de histerese, normalment...	16
dS1	581		UIntegerT (16 Bit)	0	16
dr1	582		UIntegerT (16 Bit)	0	16
SP1 (FH1) - FLOW	583		IntegerT (16 Bit)	4500	16
rP1 (FL1) - FLOW	584		IntegerT (16 Bit)	4277	16
SP1 (FH1) - TEMP	585		IntegerT (16 Bit)	1199	16
rP1 (FL1) - TEMP	586		IntegerT (16 Bit)	1160	16
SP1 (FH1) - PRES	587		IntegerT (16 Bit)	320	17
rP1 (FL1) - PRES	588		IntegerT (16 Bit)	304	17
ou2	590		UIntegerT (8 Bit)	1 (I / Sinal analógico 4...20 mA)	17
dS2	591		UIntegerT (16 Bit)	0	17
dr2	592		UIntegerT (16 Bit)	0	17
SP2 (FH2) - FLOW	593		IntegerT (16 Bit)	9000	17
rP2 (FL2) - FLOW	594		IntegerT (16 Bit)	8777	17
SP2 (FH2) - TEMP	595		IntegerT (16 Bit)	2400	17
rP2 (FL2) - TEMP	596		IntegerT (16 Bit)	2361	18
SP2 (FH2) - PRES	597		IntegerT (16 Bit)	640	18
rP2 (FL2) - PRES	598		IntegerT (16 Bit)	624	18
ASP2 - FLOW	630		IntegerT (16 Bit)	0	18
AEP2 - FLOW	631		IntegerT (16 Bit)	22500	18
ASP2 - TEMP	632		IntegerT (16 Bit)	-1000	18
AEP2 - TEMP	633		IntegerT (16 Bit)	6000	18
ASP2 - PRES	634		IntegerT (16 Bit)	0	18
AEP2 - PRES	635		IntegerT (16 Bit)	1600	19
DIn2	676		UIntegerT (8 Bit)	2 (+EDG)	19
diS.U	800		UIntegerT (8 Bit)	2 (d3 / devagar)	19
diS.R	801		UIntegerT (8 Bit)	0 (0 °)	19
diS.B	802		UIntegerT (8 Bit)	75 (75 %)	19
diS.L	803		UIntegerT (8 Bit)	5 (L3.TP)	19
coL.F	810		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Valor preto e branco)	20
coL.T	811		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Valor preto e branco)	20

Resumo dos parâmetros

Parameter	Índic	Subíndic	Tipo	Configuração de fábrica	Pági
coL.P	812		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Valor preto e branco)	20
coL.V	813		UIntegerT (8 Bit)	16 (bk/wh / Valor preto e branco)	20
uni.T	841		UIntegerT (8 Bit)	1 (°F)	20
uni.P	842		UIntegerT (8 Bit)	2 (psi)	20
cFL.T	861		IntegerT (16 Bit)	-1000	21
cFL.P	862		IntegerT (16 Bit)	-100	21
cFH.T	871		IntegerT (16 Bit)	6000	21
cFH.P	872		IntegerT (16 Bit)	1600	21
dAP.P	881		UIntegerT (16 Bit)	6	21
rEF.P	3000		IntegerT (16 Bit)	1013	21
rEF.T	3001		IntegerT (16 Bit)	15	21
LFC	3006		IntegerT (16 Bit)	30	21
TOTL_M	3014		Float32T		21
rTo - Totaliser reset t...	3015		IntegerT (16 Bit)	0 (OFF)	22
TOTL_T	3016		IntegerT (32 Bit)		22
ImPR1	3060		UIntegerT (8 Bit)	1 (YES)	22
ImPS1	3068		Float32T	0.001	22
ImPR2	3160		UIntegerT (8 Bit)	1 (YES)	22
ImPS2	3168		Float32T	0.001	23
coF	5001		IntegerT (16 Bit)	0	23
MDC Descr	16512		RecordT (88 Bit)		23
lowerLimit	16512	1	IntegerT (32 Bit)	75 (75)	23
upperLimit	16512	2	IntegerT (32 Bit)	22500 (22500)	23
unitCode	16512	3	UIntegerT (16 Bit)	1349 (m³/h)	23
scale	16512	4	IntegerT (8 Bit)	-2 (-2)	23

Falha no sistema



Interface de comando para aplicações. A resposta positiva indica a realização completa e correta da função solicitada.

Falha no sistema informação:
 - Address: Index 2, Subindex 0
 - Datatype: UInteger (8 Bit)
 - AccessRight: Write Only

#	Text	Descrição
1	Upload Start	Start block parameter upload
2	Upload End	End block parameter upload
3	Download Start	Start block parameter download
4	Download End	Stop block parameter download
5	Store	Finalize block parameterization and start Data Storage
6	Break	Cancel block parameterization
130	Restabelecer a configuração de fábrica	
161	Reset da memória [Hi.F] e [Lo.F]	
162	Reset da memória [Lo.F]	
163	Reset da memória [Hi.F]	
164	RESET_TOTALIZER	
165	Reset da memória [Hi.T] e [Lo.T]	
166	Reset da memória [Lo.T]	
167	'Reset [Hi.T] memória	
176	Iniciar simulação	
177	Parar simulação	
208	RESET_HI_LO_PRESS	

Falha no sistema

209 RESET_LO_PRESS

210 RESET_HI_PRESS

222 Pisca ligado

223 Pisca desligado

240 IO-Link 1.1 teste do sistema comando 240,
evento 8DFE aparece

241 IO-Link 1.1 teste do sistema comando 241,
evento 8DFE desaparece

242 IO-Link 1.1 teste do sistema comando 242,
evento 8DFE aparece

243 IO-Link 1.1 teste do sistema comando 243,
evento 8DFF desaparece

Identificação

Nome do fabricante	Índice 16	Subíndice 0	StringT (3 Byte)	ReadOnly
Nome do fabricante atribuído a uma identificação de fabricante. Configuração de fábrica	IMI			
Texto do fabricante	Índice 17	Subíndice 0	StringT (15 Byte)	ReadOnly
Informações adicionais sobre o fabricante. Configuração de fábrica	www.norgren.com			
Nome do produto	Índice 18	Subíndice 0	StringT (15 Byte)	ReadOnly
Nome completo do produto. Configuração de fábrica	M/80/IOL/25C/CC			
ID do produto	Índice 19	Subíndice 0	StringT (15 Byte)	ReadOnly
Identificação de produto ou de tipo específica do fabricante (ex.: número do produto ou número de pedido). Configuração de fábrica	M/80/IOL/25C/CC			
Texto do produto	Índice 20	Subíndice 0	StringT (20 Byte)	ReadOnly
Informações adicionais sobre o dispositivo. Configuração de fábrica	Compressed air meter			
Número de série	Índice 21	Subíndice 0	StringT (12 Byte)	ReadOnly
Identificação única e específica do fabricante de cada dispositivo.				
Revisão de hardware	Índice 22	Subíndice 0	StringT (2 Byte)	ReadOnly
Identificação única e específica do fabricante da revisão de hardware de cada dispositivo.				
Revisão do firmware	Índice 23	Subíndice 0	StringT (5 Byte)	ReadOnly
Identificação única e específica do fabricante da revisão de software de cada dispositivo.				
Marcação específica da aplicação	Índice 24	Subíndice 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite
Possibilidade de marcar um dispositivo com informações específicas do usuário ou da aplicação. Configuração de fábrica	***			
Function Tag	Índice 25	Subíndice 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite
Descrição da função do equipamento Configuração de fábrica	***			
Location Tag	Índice 26	Subíndice 0	StringT (32 Byte)	ReadWrite
Descrição da localização do equipamento Configuração de fábrica	***			

Parâmetros

Bloqueios de acesso ao dispositivo		Índice 12	Subíndice 0	RecordT (16 Bit)	ReadWrite
O acesso ao parâmetro do dispositivo pode ser limitado por flags apropriadas no parâmetro.					
Configuração de fábrica	false				
Offset de bits 2	Parametrização local				Este bloqueio evita a modificação dos ajustes do dispositivo através dos elementos de operação locais no dispositivo.
Faixa de valores	true				
	false				

Parâmetros

Loc	Índice 550	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
[Loc] bloqueia o manejo do sensor como proteção contra ajuste accidental. [Loc] pode ser resetado no aparelho				
Configuração de fábrica	1	(uLoc)		
Faixa de valores	0 1	(Loc) (uLoc)		

uni.F	Índice 551	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Seleção da unidade de fluxo				
Configuração de fábrica	3	(ft³/h)		
Faixa de valores	0 1 2 3 4 5	(m³/h) (L/min) (m/s) (ft³/h) (ft³/min) (ft/s)		

cFL.F	Índice 555	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Valor inferior para mudança da cor vazão. cFL.F tem de ser inferior ao cFH.F. Distância mínima cFH.F...cFL.F ==> veja cFH.F				
Configuração de fábrica	84			
Faixa de valores [ft³/h]	(84 to 22381) * 0.353147			

cFH.F	Índice 556	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Valor superior para mudança da cor vazão. cFH.F tem de ser superior a cFL.F. Distância mínima cFH.F...cFL.F = 1.10 m³/h. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	22491			
Faixa de valores [ft³/h]	(194 to 22491) * 0.353147			

Hi.F	Índice 560	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Memória do valor máximo para vazão				
Faixa de valores [ft³/h]	(0 to 27000) * 0.353147 32760 32762 32764	(OL - overload) 0x7FF8 (cr.OL - critical overload) 0x7FFA (NoData) 0x7FFC		

Lo.F	Índice 561	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Memória do valor mínimo para vazão				
Faixa de valores [ft³/h]	(0 to 27000) * 0.353147 32760 32762 32764	(OL - overload) 0x7FF8 (cr.OL - critical overload) 0x7FFA (NoData) 0x7FFC		

Hi.T	Índice 562	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Memória do valor máximo para temperatura				
Faixa de valores [°F]	(-2400 to 7400) * 0.018 + 32 -32760 32760 -32762 32762 32764	(UL - underload) 0x8008 (OL - overload) 0x7FF8 (cr.UL - critical underload) 0x8006 (cr.OL - critical overload) 0x7FFA (NoData) 0x7FFC		

Parâmetros

Lo.T	Índice 563	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Memória do valor mínimo para temperatura				
Faixa de valores [°F]	(-2400 to 7400) * 0.018 + 32			
	-32760	(UL - underload)	0x8008	
	32760	(OL - overload)	0x7FF8	
	-32762	(cr.UL - critical underload)	0x8006	
	32762	(cr.OL - critical overload)	0x7FFA	
	32764	(NoData)	0x7FFC	
Hi.P	Índice 564	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Valor de memória máximo para a pressão				
Faixa de valores [psi]	(-100 to 2000) * 0.145038			
	-32760	(UL - underload)	0x8008	
	32760	(OL - overload)	0x7FF8	
	32764	(NoData)	0x7FFC	
Lo.P	Índice 565	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadOnly
Valor de memória mínimo para a pressão				
Faixa de valores [psi]	(-100 to 2000) * 0.145038			
	-32760	(UL - underload)	0x8008	
	32760	(OL - overload)	0x7FF8	
	32764	(NoData)	0x7FFC	
S.On	Índice 570	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadOnly
Estado da simulação				
Configuração de fábrica	0	(OFF)		
Faixa de valores	0	(OFF)		
	1	(On)		
S.Tim	Índice 571	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Duração da simulação				
Configuração de fábrica	2	(3 min)		
Faixa de valores	0	(1 min)		
	1	(2 min)		
	2	(3 min)		
	3	(4 min)		
	4	(5 min)		
	5	(10 min)		
	6	(15 min)		
	7	(20 min)		
	8	(30 min)		
	9	(45 min)		
	10	(60 min)		
S.FLW	Índice 572	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Simulação fluxo				
Configuração de fábrica	11250			
Faixa de valores [ft³/h]	(75 to 27000) * 0.353147			
	32760	(OL - overload)	0x7FF8	
	32762	(cr.OL - critical overload)	0x7FFA	
S.TMP	Índice 573	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Simulação temperatura				
Configuração de fábrica	2500			
Faixa de valores [°F]	(-2400 to 7400) * 0.018 + 32			
	32760	(OL - overload)	0x7FF8	
	32762	(cr.OL - critical overload)	0x7FFA	
	-32762	(cr.UL - critical underload)	0x8006	
	-32760	(UL - underload)	0x8008	

Parâmetros

S.PRS	Índice 574	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Pressão de simulação				
Configuração de fábrica	800			
Faixa de valores [psi]	(-100 to 1680) * 0.145038 32760 (OL - overload) 0x7FF8			
ou1	Índice 580	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Configuração da saída [OUT 1]				
Configuração de fábrica	3	(Hno / Função de histerese, normalmente aberto)		
Faixa de valores	3 4 5 6 9 16	(Hno / Função de histerese, normalmente aberto) (Hnc / Função de histerese, normalmente fechado) (Fno / Função de janela, normalmente aberto) (Fnc / Função de janela, normalmente fechado) (ImP / Saída de pulso) (OFF / Saída desligada)		
dS1	Índice 581	Subíndice 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Retardo de comutação para [OUT 1]				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [s]	(0 to 600) * 0.1			
dr1	Índice 582	Subíndice 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Retardo de reset para [OUT 1]				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [s]	(0 to 600) * 0.1			
SP1 (FH1) - FLOW	Índice 583	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de comutação 1 / Fluxo, SP1 tem de ser superior a rP1. Distância mínima SP1...rP1 = 1.10 m³/h. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	4500			
Faixa de valores [ft³/h]	(194 to 22491) * 0.353147			
rP1 (FL1) - FLOW	Índice 584	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de desligamento 1 / Fluxo, rP1 tem de ser inferior ao SP1. Distância mínima SP1...rP1 ==> veja SP1				
Configuração de fábrica	4277			
Faixa de valores [ft³/h]	(84 to 22381) * 0.353147			
SP1 (FH1) - TEMP	Índice 585	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de comutação 1 / Temperatura, SP1 tem de ser superior a rP1. Distância mínima SP1...rP1 = 0.20 °C. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	1199			
Faixa de valores [°F]	(-980 to 6000) * 0.018 + 32			
rP1 (FL1) - TEMP	Índice 586	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de desligamento 1 / Temperatura, rP1 tem de ser inferior ao SP1. Distância mínima SP1...rP1 ==> veja SP1				
Configuração de fábrica	1160			
Faixa de valores [°F]	(-1000 to 5980) * 0.018 + 32			

Parâmetros

SP1 (FH1) - PRES	Índice 587	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de comutação 1 / Pressão, SP1 tem de ser superior a rP1. Distância mínima SP1...rP1 = 0.08 bar. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	320			
Faixa de valores [psi]	(-92 to 1600) * 0.145038			
rP1 (FL1) - PRES	Índice 588	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de desligamento 1 / Pressão, rP1 tem de ser inferior ao SP1. Distância mínima SP1...rP1 ==> veja SP1				
Configuração de fábrica	304			
Faixa de valores [psi]	(-100 to 1592) * 0.145038			
ou2	Índice 590	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Configuração da saída [OUT 2]				
Configuração de fábrica	1	(I / Sinal analógico 4...20 mA)		
Faixa de valores	3	(Hno / Função de histerese, normalmente aberto)		
	4	(Hnc / Função de histerese, normalmente fechado)		
	5	(Fno / Função de janela, normalmente aberto)		
	6	(Fnc / Função de janela, normalmente fechado)		
	9	(ImP / Saída de pulso)		
	14	(In.D / Entrada digital)		
	16	(OFF / Saída desligada)		
	1	(I / Sinal analógico 4...20 mA)		
dS2	Índice 591	Subíndice 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Retardo de comutação para [OUT 2]				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [s]	(0 to 600) * 0.1			
dr2	Índice 592	Subíndice 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Retardo de reset para [OUT 2]				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [s]	(0 to 600) * 0.1			
SP2 (FH2) - FLOW	Índice 593	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de comutação 2 / Fluxo, SP2 tem de ser superior a rP2. Distância mínima SP2...rP2 = 1.10 m³/h. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	9000			
Faixa de valores [ft³/h]	(194 to 22491) * 0.353147			
rP2 (FL2) - FLOW	Índice 594	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de desligamento 2 / Fluxo, rP2 tem de ser inferior ao SP2. Distância mínima SP2...rP2 ==> veja SP2				
Configuração de fábrica	8777			
Faixa de valores [ft³/h]	(84 to 22381) * 0.353147			
SP2 (FH2) - TEMP	Índice 595	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de comutação 2 / Temperatura, SP2 tem de ser superior a rP2. Distância mínima SP2...rP2 = 0.20 °C. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	2400			
Faixa de valores [°F]	(-980 to 6000) * 0.018 + 32			

Parâmetros

rP2 (FL2) - TEMP	Índice 596	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de desligamento 2 / Temperatura, rP2 tem de ser inferior ao SP2. Distância mínima SP2...rP2 ==> veja SP2				
Configuração de fábrica	2361			
Faixa de valores [°F]	$(-1000 \text{ to } 5980) * 0.018 + 32$			
SP2 (FH2) - PRES	Índice 597	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de comutação 2 / Pressão, SP2 tem de ser superior a rP2. Distância mínima SP2...rP2 = 0.08 bar. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	640			
Faixa de valores [psi]	$(-92 \text{ to } 1600) * 0.145038$			
rP2 (FL2) - PRES	Índice 598	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto de desligamento 2 / Pressão, rP2 tem de ser inferior ao SP2. Distância mínima SP2...rP2 ==> veja SP2				
Configuração de fábrica	624			
Faixa de valores [psi]	$(-100 \text{ to } 1592) * 0.145038$			
ASP2 - FLOW	Índice 630	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto inicial analógico 2 / Fluxo. ASP2 tem de ser inferior a AEP2. Distância mínima AEP2...ASP2 = 45.00 m³/h. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [ft³/h]	$(0 \text{ to } 18000) * 0.353147$			
AEP2 - FLOW	Índice 631	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto final analógico 2 / Fluxo. AEP2 tem de ser superior a ASP2. Distância mínima AEP2...ASP2 ==> veja ASP2. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	22500			
Faixa de valores [ft³/h]	$(4500 \text{ to } 22500) * 0.353147$			
ASP2 - TEMP	Índice 632	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto inicial analógico 2 / Temperatura. ASP2 tem de ser inferior a AEP2. Distância mínima AEP2...ASP2 = 14.00 °C. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	-1000			
Faixa de valores [°F]	$(-1000 \text{ to } 4600) * 0.018 + 32$			
AEP2 - TEMP	Índice 633	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto final analógico 2 / Temperatura. AEP2 tem de ser superior a ASP2. Distância mínima AEP2...ASP2 ==> veja ASP2. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	6000			
Faixa de valores [°F]	$(400 \text{ to } 6000) * 0.018 + 32$			
ASP2 - PRES	Índice 634	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto inicial analógico 2 / Pressão. ASP2 tem de ser inferior a AEP2. Distância mínima AEP2...ASP2 = 3.20 bar. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [psi]	$(-100 \text{ to } 1280) * 0.145038$			

Parâmetros

AEP2 - PRES	Índice 635	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Ponto final analógico 2 / Pressão. AEP2 tem de ser superior a ASP2. Distância mínima AEP2...ASP2 ==> veja ASP2. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	1600			
Faixa de valores [psi]	(220 to 1600) * 0.145038			

DIn2	Índice 676	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Configuração da entrada digital (Pin 2) para reset do contador				
Configuração de fábrica	2	(+EDG)		
Faixa de valores	2 3 0 1	(+EDG) (-EDG) (HIGH) (LOW)		

diS.U	Índice 800	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Taxa de atualização do display				
Configuração de fábrica	2	(d3 / devagar)		
Faixa de valores	0 1 2	(d1 / rápido) (d2 / médio) (d3 / devagar)		

diS.R	Índice 801	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Orientação do display				
Configuração de fábrica	0	(0 °)		
Faixa de valores	0 1 2 3	(0 °) (90 °) (180 °) (270 °)		

diS.B	Índice 802	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Iluminação de fundo do display				
Configuração de fábrica	75	(75 %)		
Faixa de valores	25 50 75 100 0	(25 %) (50 %) (75 %) (100 %) (OFF)		

diS.L	Índice 803	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Seleção do parâmetro de medição no display do sensor				
Configuração de fábrica	5	(L3.TP)		
Faixa de valores	0 1 2 3 5 6	(L1) (L2.Temp) (L2.Pres) (L2.Totl) (L3.TP) (L4)		

Parâmetros

coL.F	Índice 810	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Atribuição das cores do display "vermelho" e "verde" dentro da faixa de medição da vazão				
Configuração de fábrica	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
Faixa de valores	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
	17	(red / Cor do display vermelho)		
	18	(green / Valor verde)		
	20	(yellow / Valor amarelo)		
	10	(r-cF / Cor do display vermelho, quando o valor de medição está entre os valores limite de [cFL.F] e [cFH.F])		
	11	(G-cF / Cor do display verde, quando o valor de medição está entre os valores limite de [cFL.F] e [cFH.F])		

coL.T	Índice 811	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Atribuição das cores do display "vermelho" e "verde" dentro da faixa de medição da temperatura				
Configuração de fábrica	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
Faixa de valores	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
	17	(red / Cor do display vermelho)		
	18	(green / Valor verde)		
	20	(yellow / Valor amarelo)		
	10	(r-cF / Cor do display vermelho, quando o valor de medição está entre os valores limite de [cFL.T] e [cFH.T])		
	11	(G-cF / Cor do display verde, quando o valor de medição está entre os valores limite de [cFL.T] e [cFH.T])		

coL.P	Índice 812	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Pressão de configuração de cor				
Configuração de fábrica	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
Faixa de valores	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
	17	(red / Cor do display vermelho)		
	18	(green / Valor verde)		
	20	(yellow / Valor amarelo)		
	10	(r-cF / Cor do display vermelho, quando o valor de medição está entre os valores limite de [cFL.P] e [cFH.P])		
	11	(G-cF / Cor do display verde, quando o valor de medição está entre os valores limite de [cFL.P] e [cFH.P])		

coL.V	Índice 813	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Totalizador de configuração de cor				
Configuração de fábrica	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
Faixa de valores	16	(bk/wh / Valor preto e branco)		
	17	(red / Cor do display vermelho)		
	18	(green / Valor verde)		
	20	(yellow / Valor amarelo)		

uni.T	Índice 841	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Seleção da unidade de temperatura				
Configuração de fábrica	1	(°F)		
Faixa de valores	0	(°C)		
	1	(°F)		

uni.P	Índice 842	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Escolha da unidade de pressão				
Configuração de fábrica	2	(psi)		
Faixa de valores	0	(kPa)		
	1	(bar)		
	2	(psi)		

Parâmetros

cFL.T	Índice 861	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Valor inferior para mudança da cor temperatura. cFL.T tem de ser inferior ao cFH.T. Distância mínima cFH.T...cFL.T ==> veja cFH.T				
Configuração de fábrica	-1000			
Faixa de valores [°F]	$(-1000 \text{ to } 5965) * 0.018 + 32$			
cFL.P	Índice 862	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Valor inferior para mudança da cor pressão. cFL.P tem de ser inferior ao cFH.P. Distância mínima cFH.P...cFL.P ==> veja cFH.P				
Configuração de fábrica	-100			
Faixa de valores [psi]	$(-100 \text{ to } 1592) * 0.145038$			
cFH.T	Índice 871	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Valor superior para mudança da cor temperatura. cFH.T tem de ser superior a cFL.T. Distância mínima cFH.T...cFL.T = 0.35 °C. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	6000			
Faixa de valores [°F]	$(-965 \text{ to } 6000) * 0.018 + 32$			
cFH.P	Índice 872	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Valor superior para mudança da cor pressão. cFH.P tem de ser superior a cFL.P. Distância mínima cFH.P...cFL.P = 0.08 bar. Mais informações podem ser consultadas no manual de operação				
Configuração de fábrica	1600			
Faixa de valores [psi]	$(-92 \text{ to } 1600) * 0.145038$			
dAP.P	Índice 881	Subíndice 0	UIntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Amortecimento do sinal de medição de pressão				
Configuração de fábrica	6			
Faixa de valores [s]	$(0 \text{ to } 500) * 0.01$			
rEF.P	Índice 3000	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Pressão padrão à qual se referem os valores de medição e os valores exibidos				
Configuração de fábrica	1013			
Faixa de valores [mbar]	$(950 \text{ to } 1050) * 1$			
rEF.T	Índice 3001	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Temperatura padrão à qual se referem os valores de medição e os valores exibidos				
Configuração de fábrica	15			
Faixa de valores [°F]	$(0 \text{ to } 25) * 1.8 + 32$			
LFC	Índice 3006	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Supressão de baixa vazão				
Configuração de fábrica	30			
Faixa de valores [ft³/h]	$(26 \text{ to } 240) * 0.353147$			
TOTL_M	Índice 3014	Subíndice 0	Float32T	ReadOnly
Quantidade de consumo antes do último reset				
Faixa de valores [ft³]	$(0 \text{ to } 100000000) * 35.314666721$			

Parâmetros

rTo - Totaliser reset time	Índice 3015	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Define o tempo para o próximo contador				
Configuração de fábrica	0	(OFF)		
Faixa de valores	0	(OFF)		
	4001	(1 h)		
	4002	(2 h)		
	4003	(3 h)		
	4004	(4 h)		
	4005	(5 h)		
	4006	(6 h)		
	4007	(7 h)		
	4008	(8 h)		
	4009	(9 h)		
	4010	(10 h)		
	4011	(11 h)		
	4012	(12 h)		
	4013	(13 h)		
	4014	(14 h)		
	4015	(15 h)		
	4016	(16 h)		
	4017	(17 h)		
	4018	(18 h)		
	4019	(19 h)		
	4020	(20 h)		
	4021	(21 h)		
	4022	(22 h)		
	4023	(23 h)		
	5001	(1 d)		
	5002	(2 d)		
	5003	(3 d)		
	5004	(4 d)		
	5005	(5 d)		
	5006	(6 d)		
	6001	(1 w)		
	6002	(2 w)		
	6003	(3 w)		
	6004	(4 w)		
	6005	(5 w)		
	6006	(6 w)		
	6007	(7 w)		
	6008	(8 w)		

TOTL_T	Índice 3016	Subíndice 0	IntegerT (32 Bit)	ReadOnly
Tempo em minutos desde da última reinicialização do totalizador				
Faixa de valores [min]	(0 to 10000000) * 1			
	-1	(unknown)		

ImPR1	Índice 3060	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Repetição de pulso ativa (= emissão do impulso) ou não ativa (função contador de pré-seleção)				
Configuração de fábrica	1	(YES)		
Faixa de valores	1	(YES)		
	0	(no)		

ImPS1	Índice 3068	Subíndice 0	Float32T	ReadWrite
Valor do pulso				
Configuração de fábrica	0.001			
Faixa de valores [ft³]	(0.001 to 10000000) * 35.314666721			

ImPR2	Índice 3160	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadWrite
Repetição de pulso ativa (= emissão do impulso) ou não ativa (função contador de pré-seleção)				
Configuração de fábrica	1	(YES)		
Faixa de valores	1	(YES)		
	0	(no)		

Parâmetros

ImPS2	Índice 3168	Subíndice 0	Float32T	ReadWrite
Valor do pulso				
Configuração de fábrica	0.001			
Faixa de valores [ft³]	(0.001 to 10000000) * 35.314666721			
coF	Índice 5001	Subíndice 0	IntegerT (16 Bit)	ReadWrite
Calibração de ponto zero (offset de calibração)				
Configuração de fábrica	0			
Faixa de valores [psi]	(-80 to 80) * 0.145038			
MDC Descr	Índice 16512	Subíndice 0	RecordT (88 Bit)	ReadOnly
Descrição do canal dos dados de medição				
lowerLimit		Subíndice 1	IntegerT (32 Bit)	
Valor mínimo da área de medição				
Configuração de fábrica	75	(75)		
Faixa de valores	75	(75)		
upperLimit		Subíndice 2	IntegerT (32 Bit)	
Valor máximo da área de medição				
Configuração de fábrica	22500	(22500)		
Faixa de valores	22500	(22500)		
unitCode		Subíndice 3	UIntegerT (16 Bit)	
Código de unidade para os dados de medição				
Configuração de fábrica	1349	(m³/h)		
Faixa de valores	1349	(m³/h)		
scale		Subíndice 4	IntegerT (8 Bit)	
Expoente de base 10				
Configuração de fábrica	-2	(-2)		
Faixa de valores	-2	(-2)		


Diagnósticos

Estado do dispositivo	Índice 36	Subíndice 0	UIntegerT (8 Bit)	ReadOnly
Indicação da condição atual do dispositivo e do estado de diagnóstico.				
Configuração de fábrica	0	(O dispositivo está OK)		
Faixa de valores	0	(O dispositivo está OK)		
	1	(Manutenção necessária)		
	2	(Fora da especificação)		
	3	(Teste de funcionamento)		
	4	(Falha)		

Status detalhado do dispositivo	Índice 37	Subíndice 0	OctetStringT (3 Byte) [11]	ReadOnly
Lista dos eventos pendentes atuais do dispositivo.				
Configuração de fábrica	0x00,0x00,0x00			

Active Events	Índice 545	Subíndice 0	RecordT (32 Bit)	ReadOnly
Máscara de bits para eventos atualmente iminentes				
Offset de bits 31 (0x8DFF)	Evento de teste 2. estado do equipamento = 1 (manutenção necessária)			
Offset de bits 30 (0x8DFE)	Evento de teste 1. estado do equipamento = 1 (manutenção necessária)			
Offset de bits 29 (0x8CDB)	Sequência de piscar ativa. Estado do sensor = 1 (manutenção necessária)			
Offset de bits 18 (0x5010)	Falha de componente			
Offset de bits 17 (0x8C20)	Faixa de medição excedida			
Offset de bits 16 (0x8C01)	Simulação ativa			
Offset de bits 9 (0x8C30)	Variáveis de processo abaixo da faixa válida			
Offset de bits 8 (0x8C10)	Variáveis de processo acima da faixa válida			
Offset de bits 2 (0x7710)	Curto-circuito			
Offset de bits 1 (0x6320)	Erro de parâmetro			
Offset de bits 0 (0x5000)	Falha de hardware do dispositivo			

Faixa de valores true Evento activo
false Evento inactivo



Diagnósticos

Falha de parametrização	Índice 546	Subíndice 0	UIntegerT (32 Bit) [10]	ReadOnly
Mostra o parâmetro ajustado com falha no momento do download				
Configuração de fábrica	0	(OK)		
Faixa de valores	0	(OK)		
	786432	(Bloqueios de acesso ao dispositivo, Index = 12)		
	38469632	(SP1 (FH1) - PRES, Index = 587)		
	38207488	(SP1 (FH1) - FLOW, Index = 583)		
	38338560	(SP1 (FH1) - TEMP, Index = 585)		
	38535168	(rP1 (FL1) - PRES, Index = 588)		
	38273024	(rP1 (FL1) - FLOW, Index = 584)		
	38404096	(rP1 (FL1) - TEMP, Index = 586)		
	201064448	(ImPS1, Index = 3068)		
	200540160	(ImPR1, Index = 3060)		
	41549824	(ASP2 - PRES, Index = 634)		
	41287680	(ASP2 - FLOW, Index = 630)		
	41418752	(ASP2 - TEMP, Index = 632)		
	41615360	(AEP2 - PRES, Index = 635)		
	41353216	(AEP2 - FLOW, Index = 631)		
	41484288	(AEP2 - TEMP, Index = 633)		
	39124992	(SP2 (FH2) - PRES, Index = 597)		
	38862848	(SP2 (FH2) - FLOW, Index = 593)		
	38993920	(SP2 (FH2) - TEMP, Index = 595)		
	39190528	(rP2 (FL2) - PRES, Index = 598)		
	38928384	(rP2 (FL2) - FLOW, Index = 594)		
	39059456	(rP2 (FL2) - TEMP, Index = 596)		
	207618048	(ImPS2, Index = 3168)		
	207093760	(ImPR2, Index = 3160)		
	44302336	(DIn2, Index = 676)		
	197591040	(rTo - Totaliser reset time, Index = 3015)		
	34078720	(SEL1, Index = 520)		
	38010880	(ou1, Index = 580)		
	38076416	(dS1, Index = 581)		
	38141952	(dr1, Index = 582)		
	34799616	(FOU1, Index = 531)		
	34144256	(SEL2, Index = 521)		
	38666240	(ou2, Index = 590)		
	38731776	(dS2, Index = 591)		
	38797312	(dr2, Index = 592)		
	34865152	(FOU2, Index = 532)		
	36110336	(uni.F, Index = 551)		
	55115776	(uni.T, Index = 841)		
	55181312	(uni.P, Index = 842)		
	33423360	(dAP.F, Index = 510)		
	57737216	(dAP.P, Index = 881)		
	32768000	(P-n, Index = 500)		
	197001216	(LFC, Index = 3006)		
	196608000	(rEF.P, Index = 3000)		
	196673536	(rEF.T, Index = 3001)		
	327745536	(coF, Index = 5001)		
	52625408	(diS.L, Index = 803)		
	52428800	(diS.U, Index = 800)		
	52494336	(diS.R, Index = 801)		
	52559872	(diS.B, Index = 802)		
	53084160	(coL.F, Index = 810)		
	36438016	(cFH.F, Index = 556)		
	36372480	(cFL.F, Index = 555)		
	53149696	(coL.T, Index = 811)		
	57081856	(cFH.T, Index = 871)		
	56426496	(cFL.T, Index = 861)		
	53215232	(coL.P, Index = 812)		
	57147392	(cFH.P, Index = 872)		
	56492032	(cFL.P, Index = 862)		
	53280768	(coL.V, Index = 813)		
	37486592	(S.FLW, Index = 572)		
	37552128	(S.TMP, Index = 573)		
	37617664	(S.PRS, Index = 574)		
	37421056	(S.Tim, Index = 571)		
	36044800	(Loc, Index = 550)		

Eventos

Código	Status do	PQ *	Class	Nome	Descrição
0x5000 20480d	4 (Falha)	invalid	Error	Erro de hardware no dispositivo	Substituir o dispositivo
0x5010 20496d	3 (Teste de funcionamento)	valid	Error	Falha de funcionamento do componente	Reparar ou substituir o dispositivo
0x6320 25376d	3 (Teste de funcionamento)	invalid	Error	Erro de parâmetro	Verificar a ficha técnica e os valores
0x7710 30480d	3 (Teste de funcionamento)	valid	Error	Curto-circuito	Verificar a instalação
0x8C01 35841d	3 (Teste de funcionamento)	valid	Warning	Simulação ativa	Verificar o modo de operação
0x8C10 35856d	2 (Fora da especificação)	valid	Warning	Valor do processo acima da faixa válida	Valor do processo inseguro
0x8C20 35872d	3 (Teste de funcionamento)	valid	Error	Faixa de medição ultrapassado	Verificar aplicação
0x8C30 35888d	2 (Fora da especificação)	valid	Warning	Valor do processo abaixo da faixa válida	Valor do processo inseguro
0x8CDB 36059d	1 (Manutenção necessária)	valid	Warning	Sequência de piscar ativa. Estado do sensor = 1 (manutenção necessária)	Desative a sequência de piscar
0x8DFE 36350d	1 (Manutenção necessária)	valid	Warning	Evento de teste 1. estado do equipamento = 1 (manutenção necessária)	O evento aparece quando o índice 2 é definido no valor 240, o evento desaparece quando o evento 2 é definido no valor 241
0x8DFF 36351d	1 (Manutenção necessária)	valid	Warning	Evento de teste 2. estado do equipamento = 1 (manutenção necessária)	O evento aparece quando o índice 2 é definido no valor 242, o evento desaparece quando o evento 2 é definido no valor 243



Os eventos são comunicados pelo dispositivo para sinalizar seus estados irregulares
PQ* = qualidade dos dados do processo.

Tipos de erro

Código	Nome	Descrição
0x8000 32768d	Falha na aplicação tecnológica específica - nenhum detalhe	O serviço foi recusado pela aplicação tecnológica específica. Nenhuma informação adicional disponível sobre a causa.
0x8011 32785d	Índice inexistente	Tentativa de acesso de leitura ou de escrita a um índice inexistente.
0x8012 32786d	Subíndice inexistente	Tentativa de acesso de leitura ou de escrita a um subíndice inexistente de um índice existente.
0x8020 32800d	Serviço não disponível no momento	Parâmetro não disponível devido a condição atual da aplicação tecnológica específica.
0x8021 32801d	Serviço não disponível no momento - controle local de operação	Parâmetro não acessível. No momento o dispositivo está sob controle local de uma operação em andamento.
0x8022 32802d	Serviço não disponível no momento - controle de operação pelo dispositivo	Parâmetro não acessível. A aplicação tecnológica específica está no momento sob controle externo de operação.
0x8023 32803d	Acesso negado	Acesso de escrita a um parâmetro só de leitura ou acesso de leitura a um parâmetro somente de escrita.
0x8030 32816d	Valor do parâmetro fora da faixa válida	O valor escrito do parâmetro está fora da faixa de valores permitida
0x8033 32819d	Comprimento do parâmetro ultrapassado	O parâmetro escrito é mais longo do que o permitido.
0x8034 32820d	Comprimento do parâmetro não alcançado	O parâmetro escrito é mais curto do que o permitido.
0x8035 32821d	Função não disponível	O comando escrito não é suportado pela aplicação tecnológica específica.
0x8036 32822d	Função não disponível no momento	O comando escrito não está disponível no estado atual da aplicação tecnológica específica.
0x8040 32832d	Conjunto de parâmetros inválido	O valor de parâmetro único escrito colide com outros ajustes existentes de parâmetros.
0x8041 32833d	Conjunto de parâmetros inconsistente	Conjunto de parâmetros inconsistente no final da transferência do bloco de parâmetros. O teste de plausibilidade do dispositivo falhou.
0x8082 32898d	Aplicação não disponível	Acesso de leitura ou de escrita negado. A aplicação tecnológica está temporariamente indisponível.



Os tipos de erro são usados para a resposta ISDU. Valores diferentes de '0' indicam a razão de uma falha de operação de leitura ou escrita ISDU



A tabela mostra todos os códigos de erro IO-Link ISDU. O dispositivo não precisa suportar todos os tipos de erro listados.